


Project :		Projectnummers :
Onderzoek lab te Luchtstad		Opdrachtgever : 12345 AirMetric : 112233

Toevoer meetpunt								
No	Omschrijving.	ontwerp m ³ /h	Ontwerp m/s	Kanaal maat	meting m ³ /h	meting m/s	Druk Pascal	Perc.
mpt1.	Totaal 2e verdieping	1650	3.667	250 x 500	1732	3.849	75	105%



Toevoer roosters							
No	Omschrijving.	Verdieping	ontwerp	meting		Perc.	Opmerking
1.	Lab ruimte 2.01	2 ^e	100	108	m ³ /h	108%	
2.	Lab ruimte 2.01	2 ^e	100	106	m ³ /h	106%	
3.	Lab ruimte 2.01	2 ^e	100	107	m ³ /h	107%	
4.	Lab ruimte 2.01	2 ^e	100	102	m ³ /h	102%	
5.	Lab ruimte 2.02	2 ^e	100	104	m ³ /h	104%	
6.	Gang	2 ^e	50	52	m ³ /h	104%	
7.	Lab ruimte 2.03	2 ^e	100	105	m ³ /h	105%	
8.	Lab ruimte 2.03	2 ^e	100	105	m ³ /h	105%	
9.	Lab ruimte 2.03	2 ^e	100	105	m ³ /h	105%	
10.	Lab ruimte 2.03	2 ^e	100	106	m ³ /h	106%	
11.	Lab ruimte 2.04	2 ^e	100	108	m ³ /h	108%	
12.	Lab ruimte 2.05	2 ^e	100	107	m ³ /h	107%	
13.	Lab ruimte 2.05	2 ^e	100	105	m ³ /h	105%	
14.	Lab ruimte 2.06	2 ^e	100	102	m ³ /h	102%	
15.	Lab ruimte 2.06	2 ^e	100	103	m ³ /h	103%	
16.	Lab ruimte 2.07	2 ^e	100	103	m ³ /h	103%	
17.	Lab ruimte 2.07	2 ^e	100	103	m ³ /h	103%	
Totaal			1650	1731	m³/h		